

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01958

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Реагент».
Адрес: РФ, 600033, г. Владимир, ул. Мостостроевская, 7А. ОГРН: 1093328003526.
Телефон (4922) 522966, факс (4922) 522966.

№ 0015461

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Реагент».
Адрес: РФ, 600033, г. Владимир, ул. Мостостроевская, 7А. ОГРН: 1093328003526.
Телефон (4922) 522966, факс (4922) 522966.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие гидроизоляционное кровельное «Унигард эконом», выпускаемое по ТУ 5775-023-89779157-2015, окрашенное защитной УФ эмалью «Резилайт» ТУ 2313-013-89779157-2013 (толщина покрытия - не более 1 мм, расход эмали - не более 0,3 кг/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

20.30.22.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4984/РС от 10.01.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10859 от 24.01.2017 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2017

по 29.01.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

